

Тип Форинд ШУ-ПУ-ХХА/ХХА-640

Ином. 380В, Ином __А, IP54

Заводской # _____

Дата выпуска _____

ТУ 4371-002-30602239-2016

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "ФОРИНД"

АДРЕС: 188307 Ленинградская обл. г. Гатчина


ул. Солодухина д.2 стр.1

ТЕЛ. (812)-309-42-83

E-MAIL: info@forind.ru, www.forind.ru

QSI	цель	L1	L2	L3	N	PE	XT2	цель	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	XT3	цель	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	⊖	2	4	6	N	PE		⊖	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	⊖	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

прямое
подключение
к рубильнику
ввод питания
400/230В, 50Гц



приточный вент.	привод заслонки	канальный нагреват.		RS485	T притока	DPS прит. вент.	TK прит. вент.	ДУ	термостат ТЭН	НЗ ПС
--------------------	--------------------	------------------------	--	-------	-----------	--------------------	-------------------	----	------------------	-------

Согласовано	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						РНПС.422410.640			
						Гатчина			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идент.	Подпись	Дата				
Разработал	Моклев					Щит управления приточной установкой Форинд ШУ-ПУ-ХХА/ХХА-640	Стария	Лист	Листов
Проверил							Р	1	1
Т.контр.									
Н.Контр.						Схема подключения			ООО "Форинд"
ГИП									